



Република Србија
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове
Број: 573-13/16
Датум: 15. јун 2015. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку сачињава

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- Радови на реконструкцији и адаптацији сервер сале за потребе Министарства
спољних послова -
редни број: ЈНОП 7/2015

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 12. јуна 2015. године у 14:06 часова:

1. Питање заинтересованог лица:

У конкурсној документацији на страни 44 од 67 у делу 8.11 Образац понуде са структуром понуђене цене, II Електро-енергетика, Разводни ормани позиције 2 и 3 стоји:

2) Назидни разводни ормани RO-DC, напаја сопствену потрошњу, осветљење, климатизацију. Склопна опрема Schneider Electric или слично. ком 1

Молимо појашњење позиције. Доставите нам трополну схему ормана или спецификацију опреме која се уграђује у орман.

3) Назидни разводни ормани RO-UPS-A/B, поседује поље А и поље В, свако се напаја са једног излаза UPS-а, напаја PDU летве. Склопна опрема Schneider Electric или слично. ком 1

Молимо појашњење позиције. Доставите нам трополну схему ормана или спецификацију опреме која се уграђује у орман.

1. Одговор Комисије:

У конкурсној документацији на страни 44 од 67 у делу 8.11, II Електро-енергетика тачке 2 и 3 описно су дате основне функције ормана.које могу помоћи да се одреди величина ормана и тип опреме која ће се у њему налазити.

Трополна шема ормана биће у документацији изведеног стања.

Комисија за јавну набавку

доставити:

- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и појашњења
- објавити на:
 - Порталу јавних набавки
 - интернет страници наручиоца