



Република Србија
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове
Број: 199-15/16
Датум: 21. новембар 2016. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/16), Комисија за јавну набавку сачињава

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- Извођење радова на санацији мокрих чворова на вертикали 26 у објекту
Министарства спољних послова
-редни број ЈН 22/2016-

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 17.11.2016. године у 13:55 часова:

1. Питање заинтересованог лица:

У делу V – Керамичарски радови – тачка 2. стоји: "Уградња зидних керамичких плочица, на лепку, на припремљену подлогу са фуговањем, дезен и боја по избору наручиоца посла" у количини од 673,10 м²
Пошто је предвиђена уградња зидних керамичких плочица на лепак, на припремљену подлогу, да ли то значи да понуђач у цену постављања зидних керамичких плочица треба да укалкулише и трошкове малтерисања зидова, што би била припрема за постављање зидних керамичких плочица у количини од 673,10 м²?

1. Одговор Комисије на питање 1

У циљу појашњења, извршена је корекција позиција по опису и количини, којима се дефинише припрема подлоге и лепљење керамичких плочица.

2. Питање заинтересованог лица

Да ли је грешка у Техничкој спецификацији што није предвиђено малтерисање зидова са којих је обијен малтер у колични од 294,13 м² као и обострано малтерисање нових зидова у количини од 14 м², што укупно износи 308,13 м².

Одговор Комисије на питање 2

У циљу појашњења, извршена је корекција позиција по опису и количини, којима се дефинише обијање малтера са зидова и поновно малтерисање.

3. Питање заинтересованог лица

Да ли је грешка да се прозори и врата демонтирају са допрозорницима и штоковима обзиром да столарија предвиђена за демонтажу из зидова се не може без оштећења демонтирати, имајући у виду да се таква столарија за зид причврћивала дрвеним паклицама и куцањем великим ексерима, или су на унутрашњу страну штока куцани ексери на које је везивана жица која је узидана у зид приликом зидања објекта.

Такође у датом опису позиција није предвиђено враћање и уградња столарије на објекат.

Постављамо питање, да ли се столарија може репарирати на лицу места, а само крила и плотови у радионици?

Одговор Комисије на питање 3

Наручилац посла је сагласан са тим да се столарија може репарирати на лицу места са одношењем само крила прозора и плотова врата у радионицу. Сходно томе извршена је корекција описа позиција које се односе на поменуте елементе фасадне и унутрашње столарије.

Наручилац је на основу питања заинтересованог лица, извршио измену и допуну конкурсне документације осам дана пре истека рока за подношење понуда, те је у складу са чланом 63. став 5. неопходно продужити рок за подношење понуда.

Време и место подношења понуда (нови рок): 30. новембар 2016. године до 10:00 часова, Министарство спољних послова (канцеларија 045), ул. Кнеза Милоша бр. 24-26, 11000 Београд.

Време и место отварања понуда: 30. новембар 2016. године у 10:30 часова, Министарство спољних послова, ул. Кнеза Милоша бр. 26, 11000 Београд, канцеларија број 018.

Напомена:

Дотне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације

Комисија за јавну набавку

доставити:

објавити на:

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца