



Република Србија
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове

Број: 199-28/16

Датум: 25. новембар 2016. године

Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку сачињава

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- Извођење радова на санацији мокрих чворова на вертикали 26 у објекту
Министарства спољних послова
-редни број ЈН 22/2016-

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 24. 11.201. године у 09:16 часова:

1. Питање заинтересованог лица:

У тачки 5, стоји: „Лед панел уградни за Армстронг спуштене плафоне 18W, 230V, 4000K, 3000Lm, димензија 600x600x11mm, материјал Алуминијум-ПВЦ, IP 55, боја дифузора: млечно бела, боја рама: мат-хром.”
Лед светиљка од 18W не може да „постигне” 3000Lm. Уједно производња у траженим димензијама је веома ретка у IP55, те сходно тражимо да се дефинише приоритет, снага или Lm, као и мора ли да исте буду тражених димензија?

Одговор Комисије на питање бр. 1

У питању је техничка грешка, панел 2x18W или 36W 4000K 300Lm.

2. Питање заинтересованог лица бр. 2

У тачки 4, стоји: „Испорука материјала и израда инсталације за прикључење бојлера у мокрим чворовима, са полагањем проводника типа N2XH-J 3x2,5mm², по зиду испод малтера. Просечна дужина струјног кола је 20m.”... ком ... 140” .
Претпостављамо да је грешка, односно да треба да буде јединица мере m1, а не ком?

Одговор Комисије на питање бр. 2

Јединица мере јесте m', те је количина 140m' а не комада.

3.Питање заинтересованог лица бр. 3

У тачки 9, стоји: „Испитивање инсталације за уземљење, провера галванске повезаности металних маса, мерење отпора уземљења и издавање потребних атеста ... паушал ... 13”

Претпостављамо да је грешка, односно да је количина 1, а не 13?

Одговор Комисије на питање бр 3

Количина је 13, пошто постоји 13 мокрих чворова, те се атест издаје за сваки посебно.

Напомена:

Дотне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације

Комисија за јавну набавку

објавити на:

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца